



ООО «КНГК-ИНПЗ»
353232, Russia, Krasnodar Krai,
Seversky District, Ilsky Settlement,
55th km of Krasnodar-Novorossiysk highway

т. +7 (861) 200 18 20
ф. +7 (861) 200 19 37
info@i-npz.ru

ООО «КНГК-ИНПЗ»
353232, Россия, Краснодарский край,
Северский район, поселок городского типа Ильский,
территория 55-км автодороги Краснодар-Новоросийск



ООО «КНГК-ИНПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.H06810
Срок действия с 26.12.2019г. по 14.02.2021 г.
Зарегистрирован ОС АНО «ДПО
«Стандарты и метрология»»

ПАСПОРТ № 1686 (Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019

Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»

Номер резервуара: 2

Уровень наполнения (см): 1010

Дата изготовления: 17.09.2020 г.

Дата проведения анализа: 17.09.2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	84
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,234
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 38
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	835,0
8	Фракционный состав, °С Температура 50% отгона Температура 95% отгона	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется, определение обязательно	271 372
9	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 17.09.2020 г.

Начальник ЦЗЛ

Лаборант хим. анализа



[Signature]

О.В. Назарова

И.А. Сюткина



Прогресс в гармонии с природой
Progress in harmony with nature